

Labor Kneißler GmbH & Co. KG · Unterer Mühlweg 10 · 93133 Burglengenfeld

Markt Bruck i. d. Opf.
Rathausstr. 7
92436 Bruck i. d. Opf.
Deutschland



Die Akkreditierung gilt für den in der
Urkundenanlage festgelegten Geltungsbereich.

Burglengenfeld, 14.10.2025

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer: 25-0908880/1
Probennummer: 25-0908880/1
Projekt: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gruppe A + B
Probenahme durch: M. Emmerich, Labor Kneißler
Eingangsdatum: 16.09.2025
Untersuchungsbeginn: 16.09.2025
Untersuchungsende: 14.10.2025
Probenart: Trinkwasser
Einsender K: Bruck i. d. Opf. - Markt
Verteiler: GA Schwandorf

Probenahmeort: Öffentl. WV Bruck - Wasserwerk Mappacher Weg
Entnahmestelle: Wasserwerk Mappacher Weg, Rohrkeller, PN-Hahn
LfW-Objektkennzahl: 1230 6739 00038
Probenahmedatum: 16.09.2025, 13:50

Untersuchung auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Paket: Anbau Grünland)

Parameter	Einheit	Ergebnis	GW	Verfahren
Atrazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylatrazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylsimazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylterbutylazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Diuron	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Ethidimuron	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Propazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Simazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Bentazon	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Dicamba	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Dichlorprop-P	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Fluroxypyr	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Glyphosat	µg/l	<0,02 *	0,10	ISO 16308:2014-09
Isoproturon	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
MCPA	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Metazachlor	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Terbutylazin	µg/l	<0,02 *	0,10	DIN 38407-36:2014-09 (F36)
Summe der untersuchten Pflanzenschutzmittel	µg/l	0	0,50	Berechnet

Fußnoten

^K Vom Kunden bereitgestellte Daten

* Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze

Verantwortlich für Prüfbericht/Beurteilung



Dr. Stefan Dorsch, Diplom-Chemiker

Weitere Informationen zum Prüfbericht finden Sie unter:



<http://kis.labor-kneissler.de/pbinfos/2025-10-14>

Bemerkung:

Die Messunsicherheit wurde in der Regel aus laborinternen Qualitätsmaßnahmen abgeleitet. Sie stellt eine erweiterte Unsicherheit dar und wurde durch die Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k=2$ erhalten; dies entspricht einem Vertrauensbereich von 95 %. Davon abweichende Vorgehensweisen können in den Informationen zum Prüfbericht eingesehen werden.

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig.

Bezüglich der Entscheidungsregel verweisen wir auf die aktuellen AGB.

Anlagen: 1 Seite(n)

Beurteilung als Anlage zum Prüfbericht 25-0908880/1

Das untersuchte Wasser entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bzgl. der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der aktuell gültigen Fassung.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV